



**US ARMY GARRISON DAEGU
WEEKLY INSPECTION CHECKLIST
FOR HAZARDOUS WASTE STORAGE AREA (HWSA)
유해 폐기물 저장소**

Month/Date: _____

Installation/Activity/Building No.: _____
부대/부서/건물번호

Positive Answer: Yes

Negative Answer: No

	1st WK	2nd WK	3rd WK	4th WK	5th WK
	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No
1. Weekly Inspection Record Keeping (3 Yrs) * 매주 검열 실시 및 기록 보관 (3년)					
2. HW Containers have EPA HW labels * 유해폐기물 용기는 EPA HW 표찰을 부착함					
3. DOT labels are affixed on containers 폐기물 딱지는 * 적절하고 빠짐없이 기재 및 필요에 따라 DOT 표찰도 부착					
4. Fill date stenciled or gaged on each container 각 용기마다 내용들을 채운 날짜를 인쇄 또는 꼬리표에 기재					
5. Spill Contingency Plan/spill Prevention Control and Countermeasure Plan 누출 비상 대책 지침서					
6. Bilingual HW Storage Unauthorized Personnel Keep Out signs posted 폐기물 저장소는 외부인 출입금지 표지판 부착 (영어 및 한글)					
7. Bilingual "NO SMOKING" signs posted "금연" 표지판 부착 (영어 및 한글)					
8. Spill Prevention, Control and Countermeasure Plan 누출 방지, 조절 및 대응 지침서					
9. Spill control supplies on hand 누출된 폐기물 제거물질 준비					
10. Housekeeping is adequate (no evidence of spillage * trash policed, water puddles mopped) 저장 장소 관리 양호					
11. Containers Closed (Bungs & Funnels) 컨테이너 밀폐 (마개 및 깔때기 점검)					
12. Containers in Good Condition 용기 상태 양호					
13. Containers Properly Labeled 컨테이너 라벨 부착					
14. Containers Properly Marked 컨테이너 마크 부착					
15. Wastes protected from the elements 폐기물은 다른 외부요소로부터 보호					
16. Facility secured from unauthorized entry * 유해폐기물 저장소 외부인 출입 금지					
17. Ignitable/Flammable Drums Grounded 인화 물질 접지					
18. Waste stored on intact, nonporous surface 폐기물은 불침투성 바닥에 보관					

	1st WK	2nd WK	3rd WK	4th WK	5th WK
	<u>Yes/No</u>	<u>Yes/No</u>	<u>Yes/No</u>	<u>Yes/No</u>	<u>Yes/No</u>
19. HW Properly Segregated IAW EGS 폐기물의 격리 및 분리 수거					
20. Aisle Space 3 feet Minimum Maintained 폐기물간 3피트 격리					
21. Storage area is bermed, and berms are in good condition 폐기물 저장소 둘레에 방어둑 설치 및 양호 상태					
22. Site located at least 50 ft inside install boundaries 폐기물 저장소는 일반 시설물로부터 50 ft 유지					
23. Fire extinguisher present at HWSA 소화기 비치					